

do wszystkich Wykonawców

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 134692/2013 z dnia 05.04.2013 r.

Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), niżej **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „**Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 134692/2013 z dnia 05.04.2013 r., **w następujący sposób:**

Treść zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych w wykonaniu opisanym w dokumentacji, na kompozytowe słupy oświetleniowe wzmocnione włóknem szklanym.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z pkt 3.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacjach technicznych, tj. dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacjach technicznych pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych takich samych lub nie gorszych niż określone w dokumentacjach. Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą zmienić funkcjonalności czy standardu, zaprojektowanych rozwiązań oraz umożliwić uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego i ekologicznego). Jeżeli więc kompozytowe słupy oświetleniowe wzmocnione włóknem szklanym zapewnią parametry techniczne takie same lub nie gorsze niż określone w dokumentacjach to oczywiście Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Treść zapytania:

2. Obecnie do dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 przygotowana została przez IBDiM poprawka, która zastała opublikowana na stronie internetowej GDDKiA. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie poprawionych i najbardziej aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 2010?

Wyjaśnienie:

Tak, oczywiście dopuszcza.

Treść zapytania:

3. W związku z faktem, że nie można zaprojektować recept wg WT-2 z 2008 roku na warstwę AC ścieralną z uwzględnieniem wskazanego tam Bmin (brak uzyskania pozytywnych wyników z takich parametrów jak: odporność na deformacje trwałe oraz

zawartość wolnych przestrzeni), co potwierdziło najnowsze wydanie WT-2 z 2010, gdzie wartość ta została obniżona, zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania w/w warstw zgodnie z WT-2 2010?

Wyjaśnienie:

Tak, oczywiście dopuszcza.

Wójt Gminy Rogowo
(-)
mgr Barbara Nowakowska