

**do wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienie treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 134692/2013 z dnia 05.04.2013 r.*

Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), niżej **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: **„Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455”** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 134692/2013 z dnia 05.04.2013 r., **w następujący sposób:**

**Treść zapytania:**

1. Prosimy o określenie typu oznakowania poziomego, czy cienkowarstwowe, czy grubowarstwowe. Jeżeli Zamawiający określi typ oznakowania poziomego, jako cienkowarstwowe prosimy o oddzielne określenie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego na okres 12 miesięcy.

**Wyjaśnienie:**

Typ oznakowania poziomego: cienkowarstwowe.

Zamawiający nie modyfikuje Istotnych Warunków Zamówienia.

**Treść zapytania:**

2. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o bariery rurowe typu U-12 i określenie ich koloru, czy żółte, czy biało-czerwone.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że chodzi o bariery rurowe typu U-12; ich kolor: żółty.

Wójt Gminy Rogowo  
(-)  
mgr Barbara Nowakowska