

Rogowo, 28.08.2013 r.

Og. 271.1.35.2013

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania : „Montaż wolnostojących punktów świetlnych zasilanych energią słoneczną służących codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa ludzi przy placach zabaw i świetlicach wiejskich” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 164797-2013 z dnia 20.08.2013 r.

Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) niżej **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: **„Montaż wolnostojących punktów świetlnych zasilanych energią słoneczną służących codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa ludzi przy placach zabaw i świetlicach wiejskich”** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 164797-2013 z dnia 20.08.2013 r. **w następujący sposób:**

Treść zapytania:

Jak zamawiający będzie oceniał czy Wykonawca spełnia lub nie spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia? Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy składane oświadczenia i dokumenty np. referencje mają dotyczyć wykonanych robót polegających na montażu oświetlenia tradycyjnego czy też hybrydowego- zgodnie z tematem zadania? Jaka ilość lamp lub kwota będzie spełniała ten warunek?

Wyjaśnienie

Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ oceni spełnienie warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez złożenie przez Wykonawcę **oświadczenia** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku.

Treść zapytania:

Proszę o określenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów, konstrukcji i wysięgników stalowych ocynkowanych ogniowo? Czy zamawiający dopuści rozwiązanie z całkowitą wysokością konstrukcji nad gruntem: 8,40m? W tym przypadku montaż turbiny wiatrowej byłby na wysokości 8,4m na wsporniku turbiny w celu uniknięcia efektu zacienienia paneli fotowoltaicznych przez turbinę wiatrową, montaż paneli fotowoltaicznych na wysokości : 7 m, montaż oprawy LED na wysokości: 6 m.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów, konstrukcji stalowych ocynkowanych ogniowo. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wysięgników stalowych ocynkowanych ogniowo.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z całkowitą wysokością konstrukcji nad gruntem 8,40m.

Wójt Gminy Rogowo

(-)

mgr Barbara Nowakowska