

**do wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienie treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km 1+178” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 85426-2014 z dnia 13.03.2014 r.*

Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), niżej **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: **„Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km 1+178”** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 85426-2014 z dnia 13.03.2014 r., **w następujący sposób:**

**Treść zapytania:**

1. *Branża teletechniczna: brak podstawowych danych umożliwiających wykonanie prawidłowej wyceny. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie projektu przebudowy sieci teletechnicznej?*

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dysponuje projektem przebudowy sieci teletechnicznej. Obmiar robót związanych z przebudową przedmiotowych sieć podany został w Dokumentacji załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Treść zapytania:**

2. *W kosztorysie ofertowym widnieje zapis:  
Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm obustronnie, krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, biała odblaskowa oraz przejście dla pieszych.  
W związku z powyższym oznakowanie ma być wykonane cienko czy grubowarstwowe?*

**Wyjaśnienie:**

Może być wykonane oznakowanie cienkowarstwowe.

**Treść zapytania:**

3. *Czy Zamawiający dopuszcza do wbudowania kruszywo łamane wapienne?*

**Wyjaśnienie:**

Tak, ale wyłącznie do wbudowania w dolną warstwę podbudowy, przy zachowaniu warunków wynikających z pkt 3.10.1 i 3.10.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający

**Treść zapytania:**

4. *Dla przepustu fi 400 mm w kosztorysie ofertowym do wykonania są ścianki czołowe. Natomiast dla przepustu fi 300 mm już nie. Czy z związku z tym Wykonawca ma je ująć przy wycenie?*

**Wyjaśnienie:**

W Dokumentacji załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zapisane, że przepust średnicy 300 mm powinien posiadać zakończenie typową ścianką czołową od strony strugi, początek - strona prawa, stanowi wpust uliczny. Wykonawca powinien powyższe ująć przy wycenie.

**Treść zapytania:**

5. *Prosimy o podanie koloru warstwy ścieralnej z MMA dla chodnika.*

**Wyjaśnienie:**

Kolor czarny.

**Treść zapytania:**

6. *Prosimy o potwierdzenie, że dla mieszanek MMA należy stosować wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2: 2010.*

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza.

Wójt Gminy Rogowo  
(-)  
mgr Barbara Nowakowska