

Rogowo 24.04.2014 r.

Og. 271. 1. 7. 2014

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Dotyczy: **Budowa sieci wodociągowej Ø90 wraz z przyłączami w miejscowościach Borowo, Rojewo, Huta – Rogowo i Brzeszczki Duże gmina Rogowo.**

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2014. 423 wyjaśniam :

W załączniku Nr 3 do specyfikacji- kosztorys ślepy na wykonanie sieci wodociągowej w m. Borowo omyłkowo wpisano:

w poz. 10 - „ *rurociągi z rur PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk*” - w kolumnie 4 – ilość wpisano **534,00 m**, a winno być **1632,00 m**.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

W związku z powyższym proszę o uwzględnienie zaistniałej pomyłki przy opracowywaniu oferty.

Wójt

Barbara Nowakowska