

Rogowo, 02.10.2014 r.

Og. 271.1.29.2014

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania : „Organizacja 3 placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Rogowie, Sosnowie i Nadrożu w ramach projektu „Ku lepszemu edukacji naszych dzieci” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 204159-2014 z dnia 25.09.2014 r.

Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niżej **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Organizacja 3 placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Rogowie, Sosnowie i Nadrożu w ramach projektu „Ku lepszemu edukacji naszych dzieci” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 204159-2014 z dnia 25.09.2014 r. **w następujący sposób:**

Treść zapytania:

Czy wymiary urządzeń placu zabaw oraz stref bezpieczeństwa mogą być inne niż podane w specyfikacji?

Wyjaśnienie

Podane w specyfikacji wymiary urządzeń i stref bezpieczeństwa są wymiarami zalecanymi a rysunki są przykładowymi. Zamawiający dopuszcza inne wymiary urządzeń oraz stref bezpieczeństwa pod warunkiem iż będą odpowiadać polskiej normie i nie zmienią funkcjonalności, standardu i bezpieczeństwa zaprojektowanych urządzeń.

Treść zapytania:

Czy w związku z tym, iż przedstawiona w specyfikacji trampolina nie spełnia wymogów urządzeń przeznaczonych na publiczne place zabaw, możliwe jest przedłożenie w dokumentacji wyłącznie karty gwarancyjnej tego urządzenia?

Zamawiający dopuszcza przedłożenia wyłącznie karty gwarancyjnej w przypadku trampoliny.

Wyjaśnienie

Treść zapytania:

Czy wymiary urządzenia – „sprężynowiec 2-osobowy” są wymiarami poprawnymi tj. „Zalecane wymiary urządzenia: długość: 2,14 m, szerokość 2,11 m, wysokość 2,37 m”. Sugerując się rysunkiem poglądowym wymiary podane w specyfikacji są zawyżone.

Zamawiający dopuszcza inne wymiary sprężynowca 2-osobowego tj.

Długość od 1,40 m do 2,14 m

Szerokość od 0,25 m do 0,40 m

Wysokość od 0,70 m do 1,10 m

Maks. wysokość upadku 0,7 m.

Wójt Gminy Rogowo

(-)

mgr Barbara Nowakowska