

do wszystkich Wykonawców

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 34972-2016 z dnia 17.02.2016 r.

Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), niżej **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 34972-2016 z dnia 17.02.2016 r., **w następujący sposób:**

Treść zapytania:

1. *Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dotyczącej podbudowy z kruszywa. SST D-04.04.02. odwołuje się do niezamieszczonej OST D-04.04.00.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dysponuje w chwili obecnej D.04.04.00 Wymagania ogólne.

2. *Prosimy o zamieszczenie planu obrazującego miejsce wykonania przełożenia linii teletechnicznej oraz założenia rur osłonowych.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dysponuje w chwili obecnej oddzielnym planem obrazującym miejsce wykonania przełożenia linii teletechnicznej oraz założenia rur osłonowych D.04.04.00. Miejsca kolizji widoczne są na załączonej do dokumentacji technicznej mapie zagospodarowania terenu.

3. *Prosimy o podanie czyją własność stanowiąc będzie materiał z wycinki i ewentualnie adres odwozu.*

Zgodnie z § 7 projektu Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, w tym pozostałość z mas ziemnych pozyskanych w wyniku wykonywania robót ziemnych, niewykorzystaną do wbudowania w nasyp i pobocza, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania, w tym własnością Zamawiającego jest drewno pozyskane z wycinki drzew.

Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczowe materiały, do których zastrzega sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę, przy transporcie na odległość do 10 km.

Nie jest ustalony w chwili obecnej dokładny adres miejsca odwozy przedmiotowego materiału. Prawdopodobnie będzie to plac magazynowo-składowy w pobliżu Urzędu Gminy w Rogowie.

4. *Prosimy o podanie okresu gwarancji na zieleń i oznakowanie poziome.*

Wyjaśnienie:

Taj jak dla całego przedmiotu zamówienia.

5. *Prosimy o podanie maksymalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie określa maksymalnego okresu udzielanej gwarancji.

6. *Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu drogi – KR1.*

Wyjaśnienie:

Potwierdzamy kategorię ruchu drogi – KR1 (kategoria ruchu podana jest w Opisie technicznym).

7. *Czy zgodnie z SST D.00.00.00, konieczne jest wyposażenie zaplecza Zamawiającego na budowie ?*

Wyjaśnienie:

Nie jest konieczne zabezpieczenie Zamawiającemu pomieszczenia biurowego w formie budowli lub budynku na budowie.

8. *Czy zamawiający potwierdza, że wycinka drzew została już wykonana, a pozostało tylko karczowanie pni?*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie potwierdza, aby wycinka drzew została już wykonana, a pozostało tylko karczowanie pni.

9. *Prosimy o informację, czyją własnością są materiały z karczowania pni?*

Wyjaśnienie:

Zgodnie z § 7 projektu Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, w tym pozostałość z mas ziemnych pozyskanych w wyniku wykonywania robót ziemnych, niewykorzystaną do wbudowania w nasyp i pobocza, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania, w tym własnością Zamawiającego jest drewno pozyskane z wyrębu drzew. Odpady powstałe w trakcie wykonywania robót stanowią oczywiście własność Wykonawcy i Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwe zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót.

10. *Prosimy o podanie terminu gwarancji na oznakowanie.*

Wyjaśnienie:

Taj jak dla całego przedmiotu zamówienia.

11. *Prosimy o podanie, czy oznakowanie poziome ma być grubowarstwowe czy cienkowarstwowe?*

Wyjaśnienie:

Oznakowanie poziome ma być grubowarstwowe jak i też cienkowarstwowe.

12. *Dotyczy podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego?*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego.

13. *Prosimy o podanie miejsca (adres, orientacyjna odległość) odwozu gruntu pozyskanego z wykopu.*

Wyjaśnienie:

Zgodnie z § 7 projektu Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, w tym pozostałość z mas ziemnych pozyskanych w

wyniku wykonywania robót ziemnych, niewykorzystaną do wbudowania w nasyp i pobocza, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania, w tym własnością Zamawiającego jest drewno pozyskane z wyrębu drzew.

Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczowe materiały, do których zastrzega sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę, przy transporcie na odległość do 10 km.

Nie jest ustalony w chwili obecnej dokładny adres miejsca odwozy przedmiotowego materiału. Mogą to być odcinki dróg gminnych o nawierzchni gruntowej znajdujące się w pobliżu lub plac magazynowo-składowy w pobliżu Urzędu Gminy w Rogowie.

14. *Czy Zamawiający przewiduje wykonanie remontu drogi przy zamknięciu ruchu? Czy dozwolone jest wykonanie prac pod ruchem- przy częściowym zamknięciu?*

Wyjaśnienie:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Dopiero na etapie uzgadniania gotowego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć się czy akceptuje zaproponowaną organizację ruchu podczas prowadzenia robót budowanych.

15. *Prosimy o informację, czy przepust ma być zakończony prefabrykowaną ścianką czołową?*

Wyjaśnienie:

Przepust ma być zakończony ścianką czołową, może być ona prefabrykowana.

16. *Dotyczy chodnika bitumicznego – na przekrojach konstrukcyjnych drogi i w opisie technicznym wymieniono warstwę ścieralną z BA AC5S, natomiast w kosztorysie ofertowym – AC8S. Prosimy o podanie prawidłowego rodzaju mieszanki asfaltowej, z jakiej ma być wykonany chodnik bitumiczny i ewentualne zmiany w kosztorysie ofertowym.*

Wyjaśnienie:

Rodzaj mieszanki asfaltowej, z jakiej ma być wykonany chodnik bitumiczny tak jak podane jest w dokumentacji technicznej (Opis techniczny i Przekroje konstrukcyjne), czyli warstwa ścieralna z BA AC5S.

Zostanie dokonana odpowiednia modyfikacja Kosztorysu ofertowego.

17. *Prosimy o podanie, z jakiego rodzaju mieszanki asfaltowej ma być wykonana warstwa ścieralna na zjazdach?*

Wyjaśnienie:

Warstwa ścieralna na zjazdach z BA AC5S.

18. *Dotyczy przepustów- prosimy o informację, czy w ramach inwestycji należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego przepustu pod koroną drogi? Plan sytuacji wskazuje na przebudowę przepustu. Jeżeli tak, prosimy o informację odnośnie materiału przepustu i dodanie odpowiednich pozycji do kosztorysu ofertowego.*

Wyjaśnienie:

Oczywiście należy przeprowadzić rozbiórkę istniejącego przepustu. Istniejący przepust wykonany z rur betonowych. Koszty rozbiórki istniejącego przepustu uwzględnić w pozycji dot. Wykonania przepustu w ramach robót towarzyszących. Nie zachodzi więc potrzeba dodawania nowej pozycji do Kosztorysu ofertowego.