

**do wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienie treści  
Warunków Zamówienia**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego bez zastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na realizację następującego zamówienia: Dostawa kotła centralnego ogrzewania dla kotłowni przy Urzędzie Gminy w Rogowie*

Wójt Gminy Rogowo niżej wyjaśnia treść Warunków Zamówienia sporządzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego bez zastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na realizację następującego zamówienia: **Dostawa kotła centralnego ogrzewania dla kotłowni przy Urzędzie Gminy w Rogowie**, stanowiących załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 02.11.2017 r. znak: Og.271.1.33.2017, **w następujący sposób:**

**Treść zapytania:**

1. *Rozumiem że to ma być kocioł zasypowy na węgiel (nie ekogroszek z podawaniem automatycznym)?*

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w Warunkach Zamówienia ma być to kocioł zasypowy (bez podajnika) na paliwo stałe (węgiel). W kotle może być więc również spalany węgiel w asortymencie ekogroszek, lecz nie może to być kocioł z podajnikiem, czyli z podawaniem automatycznym.

**Treść zapytania:**

2. *Czy oferta ma być na sam kocioł z dostawą do Państwa gminy czy też z montażem po naszej stronie i materiałami montażowymi?*

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w Warunkach Zamówienia Zamawiający określił następujący zakres prac po stronie Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia:

- 1) Odłączenie, demontaż i usunięcie z pomieszczenia kotłowni istniejącego kotła centralnego ogrzewania
- 2) Dostarczenie nowego kotła do pomieszczenia kotłowni i montaż nowego kotła w pomieszczeniu kotłowni
- 3) Rozruch kotła i sprawdzenie działania układu grzewczego, w tym przeprowadzenie próby technicznej kotła
- 4) Przeszkolenie w dniu rozruchu kotła wskazanych przez Zamawiającego dwóch pracowników Urzędu Gminy w Rogowie w zakresie obsługi, eksploatacji i utrzymania kotła.

Z powyższego wynika więc, że po stronie Wykonawcy będzie również montaż kotła wraz niezbędnymi materiałami montażowymi.