



Numer obwodu	TR2/2.5	TR2/2.6
Opis/nr pomieszczeń	8	9, 10
Moc P [kW]	2,40	3,20

TR2/4.1	TR2/4.2
7	8
5,00	5,00

TR2/4.1	TR2/4.2
9	
5,00	

W projekcie zastosowano aparaturę modułową firmy ETI.
O ile nie występuje konkretny osprzęt, należy przyjąć aparaturę rodziny ETIMAT 6.

SIEĆ TYPU TN-S

OBIEKT:
Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy stolarzackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowie zaplecza OSP
87-515 Rogowo, Rogowo 62
działka nr 351, obręb 0018 Rogowo

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT ROZDZIELNICZY "TR2"

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Łęgowski	KUP/0178/POOE/09	
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Osiniski	WAM/0064/PWOE/11	

DATA:

10.2016

NR/ILUŚĆ ARKUSZY:

2/2

SKALA RYSUNKU:

szkic

NR RYSUNKU:

E5