

Og.271.1.13.2019

**do wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienie treści**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego przedmiotu zamówienia: Remont dróg gruntowych realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 563710-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.*

Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), niżej **wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „*Remont dróg gruntowych realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 563710-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.*”, **w następujący sposób:**

**Treść zapytania:**

1. *W postępowaniu na Remont dróg gruntowych Zamawiający wymaga od wykonawcy wykazania się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 robót budowlanych o łącznej długości przynajmniej 4,5 km. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia w przypadku przedłożenia przez oferenta wykazu 5 robót o łącznej długości ok. 5-6 km?*

**Wyjaśnienie:**

Tak

**Treść zapytania:**

1. *Planowana szerokość drogi poddawana ulepszeniu ma wynosić 3,5 m. Czy Zamawiający może zmienić zapis szerokości drogi na 3,8 m, gdyż równiarka drogowa nie jest w stanie osiągnąć szerokości poniżej 3,8 m?*

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego przewidywanej szerokości drogi poddawanej ulepszeniu z 3,5 m na 3,8 m, przy czym Zamawiający nie wyklucza, że na pewnych odcinkach zachodzić będzie potrzeba wykonania ulepszenia na szerokości większej niż 3,5 m. Zamawiający przy tym pragnie wyjaśnić, że szerokość pasów drogowych, na których przewiduje się dokonanie ulepszenia nawierzchni dróg gruntowych jest różna i niejednokrotnie wynosi poniżej 4 m i zbliża się do 3,5 m. W związku z powyższym nie wszędzie możliwe będzie wykonanie ulepszenia na szerokości 3,8 m.

Poza tym na runku są dostępne równiarki drogowe o długości lemiesza poniżej 3,8 m, np. 3,0 m.

Wójt Gminy Rogowo

(-)

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński