

Rogowo, dnia 05.09.2019 r.

Og.271.1.17.2019

do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie treści
Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację następującego przedmiotu zamówienia: **„Dostawa kotła centralnego ogrzewania klasy 5 opalanego ekogroszkiem dla kotłowni przy Szkole Podstawowej w Nadrożu”** opublikowanego na stronie BIP Gminy Rogowo dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), niżej wyjaśnia treść Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację następującego przedmiotu zamówienia: „Dostawa kotła centralnego ogrzewania klasy 5 opalanego ekogroszkiem dla kotłowni przy Szkole Podstawowej w Nadrożu” opublikowanego na stronie BIP Gminy Rogowo dnia 30 sierpnia 2019 r., w następujący sposób:

Treść zapytania nr 1:

Składam zapytanie w związku z warunkami zamówienia do oferty na –dostawa kotła centralnego ogrzewania klasy 5 opalanego ekogroszkiem dla kotłowni przy Szkole podstawowej w Nadrożu .Mianowicie w punkcie 16 napisano ,że wymiennik c.w.u , naczynie ,kocioł muszą posiadać decyzje dopuszczenia do obrotu wydaną przez UDT. Jednak to wymaganie dotyczy montażu a nie dostarczenia pieca o wymaganych parametrach .Firma produkująca kocioł ,który chcemy Państwu zaproponować posiada takie decyzje natomiast oferta dotyczy dostarczenia kotła a nie jego montażu .Bardzo proszę odnieść się do tematu decyzji UDT.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia treść zapisu w pkt. 3.3.1. pkt. 16:

Wykreśla: „Wymiennik c.w.u., naczynie, kocioł itd. Muszą posiadać decyzję dopuszczenia do obrotu wydaną przez UDT”

Dodaje zapis: „**Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty do zarejestrowania kotła w Urzędzie Dozoru Technicznego**”

ZATWIERDZAM:

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński