

Rogowo, dnia 16.07.2020 r.

Og.271.Z.11.2020

do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie treści

Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację następującego przedmiotu zamówienia: „Zakup gruzu i kamienia polnego wraz z transportem i wyladunkiem na terenie Gminy Rogowo”

W dniu 16 lipca 2020 roku wpłynęły zapytania od Wykonawcy, na które Zamawiający odpowiada poniżej:

Treść zapytania nr 1:

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy kamienia polnego 0-31,5 w ilości 900 ton, czy chodzi o czysty kamień polny skruszony do frakcji 31,5 mm bez żadnych domieszek czy o mieszankę kamienną z kamienia polnego i żwiru o frakcji od 0 do 31,5 mm zgodnie z normą PN-EN 13242 oraz WT-4.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga czystego kamienia polnego skruszonego do frakcji 31,5 mm bez żadnych domieszek

Odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

ZATWIERDZAM:
Z up. Wójta
[Podpis]
mgr Anna Ostrowska
Sekretarz Gminy